

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в  
Сысертском районе  
адрес: 620130, Свердловская область, г.  
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А  
тел. (343)210-94-37, E-  
mail: mail\_15@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
Ферганская ул., 22 а

### ПРЕДПИСАНИЕ

#### об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

от 03.04.2018

№ 23/2018-231

При проведении проверки с 05.03.2018 по 03.04.2018  
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с  
углубленным изучением отдельных предметов

юридический адрес 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Ферганская ул., 22 а

дата регистрации 18.08.1995

ИНН/ОГРН 6664034752 / 1026605761016

1. Средняя общеобразовательная школа №61 с углубленным изучением отдельных предметов (620085, г.  
Екатеринбург, Ферганская ул., 22 а)

рассмотрении представленных документов: акта от 03.04.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Юридическим лицом соблюдать требования санитарного законодательства организации и проведению производственного контроля согласно программе производственного контроля.	СП 1.1.1058-01	1.5	31.08.2018
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства к измерениям параметров микроклимата в помещениях общеобразовательной организации, а именно: проводить в холодный и теплый период времени года.	СанПиН 2.2.4.548-96	7.1.	31.08.2018
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к уровню искусственной освещенности на территории общеобразовательной организации, а именно: представить подтверждающие документы соответствия уровня искусственной освещенности на земле.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.9.	31.08.2018
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к уровню шума на территории общеобразовательной организации, а именно: представить подтверждающие документы соответствия уровня шума на территории.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.12.	31.08.2018
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к расчетному количеству обучающихся в 1-х классах начальной школы исходя из расчета площади на одного обучающегося не менее 2,5 м <sup>2</sup> на 1 обучающегося.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.9.	31.08.2018

6.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в учебных кабинетах, а именно: в слесарной мастерской температуру воздуха довести до нормируемых значений.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.2.4.548-96	6.2. 6.3	31.08.2018
7.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в учебных кабинетах, а именно: в кабинете № 24, 25, 27 (начальная школа) относительную влажность воздуха довести до нормируемых значений.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.2.4.548-96	6.4. 5.3	31.08.2018
8.	Соблюдать требования санитарного законодательства к источникам света, а именно: в кабинете № 24, 23, слесарная мастерская не использовать в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения.	СанПиН 2.4.2.2821-10	7.2.3.	31.08.2018
9.	Соблюдать требования санитарного законодательства к режиму образовательной деятельности, а именно: провести корректировку расписание уроков в 1 а, 1б, 1в, 1г, 2а, 6а, 6в, 7г, 9в классах.	СанПиН 2.4.2.2821-10	10.7.	31.08.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 31.08.2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов

1. Документы, подтверждающие соответствие параметров искусственной освещенности, микроклимата нормируемым значениям в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

3. Расписание уроков.

4. Информацию по устранению выявленных замечаний. План по приведению учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Личные медицинские книжки.

6. Документы, подтверждающие выполнение производственного контроля.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов и представителя юридического лица Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов директора Астахову Ларису Владимировну

Специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

*Отомцева*

Потапова Оксана Витальевна

Предписание получил:

*Директор*

*[Подпись]*

*Л.В. Астахова*

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания